


电梯监督检验报告



报告编号: TWJ20230975-037

设备品种	曳引驱动乘客电梯	型号	KONE MonoSpace	
制造单位名称	通力电梯有限公司			
产品编号	350651173	制造日期	2023年05月06日	
施工单位名称	陕西嘉海电梯技术服务有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS3361371A-2026	施工类别	安装	
安装地点	雁塔路18号建大南院	使用登记证编号	---	
使用单位名称	西安建筑科技大学			
维护保养单位名称	通力电梯有限公司西安分公司			
设备技术参数	额定载重量	630kg	额定速度	1.0m/s
	层站门数	7层7站7门	控制方式	集选
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)			
主要检验仪器设备	万用钳表、温湿度计、推拉力计、转速表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、磁力线锤、放大镜(20倍)、计时器、便携式检验灯、常用电工工具。			
检验结论	合格			
备注	请按照《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条的规定,及时办理设备使用登记手续。 使用单位设备编号:1号楼1单元 注册代码:3110-610103-202305-0042			
检验日期:	2023年09月19日	下次检验日期:	2024年09月	
检验人员:	刘继红 孟令军			
编制: 刘继红	日期: 2023年09月19日	检验机构核准证号: TS7110443-2025 (检验机构公章或检验专用章)  2023年09月22日		
审核: 房浩	日期: 2023年09月22日			
批准: 杨新明	日期: 2023年09月22日			

电梯监督检验报告



报告编号: TWJ20231001-037

设备品种	曳引驱动乘客电梯	型号	KONE MonoSpace	
制造单位名称	通力电梯有限公司			
产品编号	350651174	制造日期	2023年05月06日	
施工单位名称	陕西嘉海电梯技术服务有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS3361371A-2026	施工类别	安装	
安装地点	雁塔路18号建大南院	使用登记证编号	——	
使用单位名称	西安建筑科技大学			
维护保养单位名称	通力电梯有限公司西安分公司			
设备技术参数	额定载重量	630kg	额定速度	1.0m/s
	层站门数	7层7站7门	控制方式	集选
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)			
主要检验仪器设备	万用钳表、温湿度计、推拉力计、转速表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、磁力线锤、放大镜(20倍)、计时器、便携式检验灯、常用电工工具。			
检验结论	合格			
备注	请按照《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条的规定,及时办理设备使用登记手续。 使用单位设备编号:1号楼2单元 注册代码:3110-610103-202305-0043			
检验日期:	2023年09月19日	下次检验日期:	2024年09月	
检验人员:	刘继红 孟令军			
编制: 刘继红	日期: 2023年09月19日	检验机构核准证号: TS7110443-2025 (检验机构公章或检验专用章) 2023年09月22日		
审核: 房伟	日期: 2023年09月22日			
批准: 杨新明	日期: 2023年09月22日			

检验
★
验专
(2)

电梯监督检验报告



报告编号： TWJ20231002-037

设备品种	曳引驱动乘客电梯		型号	KONE MonoSpace	
制造单位名称	通力电梯有限公司				
产品编号	350651175	制造日期	2023年05月06日		
施工单位名称	陕西嘉海电梯技术服务有限公司				
施工单位许可证明文件编号	TS3361371A-2026	施工类别	安装		
安装地点	雁塔路18号建大南院	使用登记证编号	---		
使用单位名称	西安建筑科技大学				
维护保养单位名称	通力电梯有限公司西安分公司				
设备技术参数	额定载重量	630kg	额定速度	1.0m/s	
	层站门数	7层7站7门	控制方式	集选	
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）				
主要检验仪器设备	万用钳表、温湿度计、推拉力计、转速表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、磁力线锤、放大镜（20倍）、计时器、便携式检验灯、常用电工工具。				
检验结论	合格				
备注	请按照《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条的规定，及时办理设备使用登记手续。 使用单位设备编号：1号楼3单元 注册代码：3110-610103-202305-0046				
检验日期：	2023年09月19日	下次检验日期：	2024年09月		
检验人员：	刘继红		孟令军		
编制：刘继红	日期：	2023年09月19日	检验机构核准证号：TS7110443-2025 （检验机构公章或检验专用章） 2023年09月22日		
审核：房浩	日期：	2023年09月22日			
批准：杨新明	日期：	2023年09月22日			



电梯监督检验报告



报告编号: TWJ20231003-037

设备品种	曳引驱动乘客电梯	型号	KONE MonoSpace	
制造单位名称	通力电梯有限公司			
产品编号	350651176	制造日期	2023年05月06日	
施工单位名称	陕西嘉海电梯技术服务有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS3361371A-2026	施工类别	安装	
安装地点	雁塔路18号建大南院	使用登记证编号	---	
使用单位名称	西安建筑科技大学			
维护保养单位名称	通力电梯有限公司西安分公司			
设备技术参数	额定载重量	630kg	额定速度	1.0m/s
	层站门数	7层7站7门	控制方式	集选
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)			
主要检验仪器设备	万用钳表、温湿度计、推拉力计、转速表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、磁力线锤、放大镜(20倍)、计时器、便携式检验灯、常用电工工具。			
检验结论	合格			
备注	请按照《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条的规定,及时办理设备使用登记手续。 使用单位设备编号: 1号楼4单元 注册代码: 3110-610103-202305-0039			
检验日期:	2023年09月19日	下次检验日期:	2024年09月	
检验人员:	刘继红 孟令军			
编制: 刘继红	日期: 2023年09月19日	检验机构核准证号: TS7110443-2025 (检验机构公章或检验专用章)  2023年09月22日 (2-2)		
审核: 房浩	日期: 2023年09月22日			
批准: 杨新明	日期: 2023年09月22日			

设备合格
★
检验专用章
(2-2)