

# 电梯监督检验报告



报告编号： TWJ20230791-037

设备品种	曳引驱动乘客电梯		型 号	KONE MonoSpace	
制造单位名称	通力电梯有限公司				
产品编号	350651180	制造日期	2023年05月06日		
施工单位名称	陕西嘉海电梯技术服务有限公司				
施工单位许可证明文件编号	TS3361371A-2026	施工类别	安装		
安装地点	雁塔路18号建大南院	使用登记证编号	---		
使用单位名称	西安建筑科技大学				
维护保养单位名称	通力电梯有限公司西安分公司				
设备技术参数	额定载重量	800kg	额定速度	1.0m/s	
	层站门数	6层6站6门	控制方式	集选	
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）				
主要检验仪器设备	万用钳表、温湿度计、推拉力计、转速表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、磁力线锤、放大镜（20倍）、计时器、便携式检验灯、常用电工工具。				
检验结论	合 格				
备注	请按照《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条的规定，及时办理设备使用登记手续。 使用单位设备编号：11号楼 注册代码：3110-610103-202305-0038				
检验日期：	2023年08月07日	下次检验日期：	2024年08月		
检验人员：	刘继红		孙令军		
编制：刘继红	日期：2023年08月07日	检验机构核准证号：TS7110443-2025 （检验机构公章或检验专用章）  2023年08月07日 (2-2)			
审核：孙宏彬	日期：2023年08月07日				
批准：房浩	日期：2023年08月07日				

