

电梯监督检验报告



报告编号: TWJ20231461-192

设备品种		曳引驱动乘客电梯	型号	KONE MonoSpace
制造单位名称		通力电梯有限公司		
产品编号		44703728	制造日期	2023年11月22日
施工单位名称		陕西嘉海电梯技术服务有限公司		
施工单位许可证明文件编号		TS3361371A-2026	施工类别	安装
安装地点		雁塔路18号建大南院	使用登记证编号	/
使用单位名称		西安建筑科技大学		
维护保养单位名称		通力电梯有限公司西安分公司		
设备技术参数	额定载重量	630kg	额定速度	1.0m/s
	层站门数	6层6站6门	控制方式	集选
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)			
主要检验仪器设备	万用钳表、温湿度计、推拉力计、转速表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、磁力线锤、放大镜(20倍)、计时器、便携式检验灯、常用电工工具。			
检验结论	合格			
备注	<p>请按照《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条的规定,及时办理设备使用登记手续。</p> <p>注册代码: 3110-610103-202311-1040</p> <p>使用单位设备编号: 32号楼1单元</p>			
检验日期	2023年12月25日	下次检验日期	2024年12月	
检验人员				
编制:	日期: 2023年12月25日	检验机构核准证号: TS7110443-2025 (检验机构公章或检验专用章) 		
审核:	日期: 2023年12月25日			
批准:	日期: 2023年12月25日			



电梯监督检验报告



报告编号: TWJ20231462-192

设备品种		曳引驱动乘客电梯	型号	KONE MonoSpace
制造单位名称		通力电梯有限公司		
产品编号		44703729	制造日期	2023年11月22日
施工单位名称		陕西嘉海电梯技术服务有限公司		
施工单位许可证明文件编号		TS3361371A-2026	施工类别	安装
安装地点		雁塔路18号建大南院	使用登记证编号	/
使用单位名称		西安建筑科技大学		
维护保养单位名称		通力电梯有限公司西安分公司		
设备技术参数	额定载重量	630kg	额定速度	1.0m/s
	层站门数	6层6站6门	控制方式	集选
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)			
主要检验仪器设备	万用钳表、温湿度计、推拉力计、转速表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、磁力线锤、放大镜(20倍)、计时器、便携式检验灯、常用电工工具。			
检验结论	合格			
备注	<p>请按照《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条的规定,及时办理设备使用登记手续。 注册代码: 3110-610103-202311-1045 使用单位设备编号: 32号楼2单元</p>			
检验日期	2023年12月25日	下次检验日期	2024年12月	
检验人员				
编制:	日期: 2023年12月25日	检验机构核准证号: TS7110443-2025 (检验机构公章或检验专用章) 		
审核:	日期: 2023年12月25日			
批准:	日期: 2023年12月25日			

设备
★
验
(2)

电梯监督检验报告



报告编号: TWJ20231463-192

设备品种		曳引驱动乘客电梯	型号	KONE MonoSpace
制造单位名称		通力电梯有限公司		
产品编号		44703730	制造日期	2023年11月22日
施工单位名称		陕西嘉海电梯技术服务有限公司		
施工单位许可证明文件编号		TS3361371A-2026	施工类别	安装
安装地点		雁塔路18号建大南院	使用登记证编号	/
使用单位名称		西安建筑科技大学		
维护保养单位名称		通力电梯有限公司西安分公司		
设备技术参数	额定载重量	630kg	额定速度	1.0m/s
	层站门数	6层6站6门	控制方式	集选
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)			
主要检验仪器设备	万用钳表、温湿度计、推拉力计、转速表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、磁力线锤、放大镜(20倍)、计时器、便携式检验灯、常用电工工具。			
检验结论	合格			
备注	<p>请按照《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条的规定,及时办理设备使用登记手续。 注册代码: 3110-610103-202311-1041 使用单位设备编号: 32号楼3单元</p>			
检验日期	2023年12月25日	下次检验日期	2024年12月	
检验人员				
编制:	日期: 2023年12月25日	检验机构核准证号: TS7410443-2025 (检验机构公章或检验专用章) 		
审核:	日期: 2023年12月25日			
批准:	日期: 2023年12月25日			

备检
★
验专
(2-)

电梯监督检验报告



报告编号: TWJ20231464-192

设备品种	曳引驱动乘客电梯	型 号	KONE MonoSpace	
制造单位名称	通力电梯有限公司			
产品编号	44703731	制造日期	2023年11月22日	
施工单位名称	陕西嘉海电梯技术服务有限公司			
施工单位许可证明文件编号	TS3361371A-2026	施工类别	安装	
安装地点	雁塔路18号建大南院	使用登记证编号	/	
使用单位名称	西安建筑科技大学			
维护保养单位名称	通力电梯有限公司西安分公司			
设备技术参数	额定载重量	630kg	额定速度	1.0m/s
	层站门数	6层6站6门	控制方式	集选
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)			
主要检验仪器设备	万用钳表、温湿度计、推拉力计、转速表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、磁力线锤、放大镜(20倍)、计时器、便携式检验灯、常用电工工具。			
检验结论	合 格			
备注	请按照《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条的规定,及时办理设备使用登记手续。 注册代码: 3110-610103-202311-1044 使用单位设备编号: 32号楼4单元			
检验日期	2023年12月25日	下次检验日期	2024年12月	
检验人员				
编制:	日期: 2023年12月25日	检验机构核准证号: TSZ110443-2025 (检验机构公章或检验专用章) 2023年12月25日 (2-2)		
审核:	日期: 2023年12月25日			
批准:	日期: 2023年12月25日			

检
 查
 专
 用
 章
 (2)